

**РОСТЕХНАДЗОР**  
**ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ**  
**ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**  
**(Дальневосточное управление Ростехнадзора)**  
ул. Светланская, д. 165, г. Владивосток, 690001, телефон: (423) 226-95-93, Факс: (423) 222-89-68  
E-mail: [ggtn49@tugen.vladivostok.ru](mailto:ggtn49@tugen.vladivostok.ru), <http://www.dvost.gosnadzor.ru>

г. Находка  
место составления акта

02 июня 2017 год  
дата составления акта  
11-30  
(время составления акта)

**ПРЕДПИСАНИЕ №П-А74-376**

Приморский край, г. Находка, с. Душкино, ул. Беляева 2А  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № Р-А74-376 от 17.05.2017 года ДВУ Ростехнадзора  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

Предписание составлено: Дальневосточное Управления Ростехнадзора  
фамилия, имя, отчество,

государственный инспектор отдела энергетического надзора по Приморскому краю Ванаков А.В.  
должность лица выдавшего предписание

по результату проведённой **плановой выездной** проверки  
общей продолжительностью 2 рабочих дня в период с 01 по 02 июня 2017 года по адресу:  
692926, Приморский край, г. Находка, с. Душкино, ул. Беляева 2А  
дата, время и место проведённой проверки

в отношении:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад «Берёзка» Находкинского городского округа

полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное наименование, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица,

Место нахождения: 692926, Приморский край, г. Находка, с. Душкино, ул. Беляева 2А

Место осуществления деятельности: 692926, Приморский край, г. Находка, с. Душкино, ул. Беляева 2А

адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика; номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

На основании

- части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- пункта 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401;
- в соответствии с пунктом 7 Положения о Дальневосточном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.06.2008 г. №267;
- «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 года зарегистрированы в Минюсте РФ №4145 22.01.2003 года;
- «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) утверждены Минэнерго РФ №204 08.07.2002 года;
- «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, электрическим сетям» (Правила технологического присоединения) утвержденных постановлением Правительства №861 от 27.12.2004 г.;

в целях устранения, выявленных при проверке и указанных в акте Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

02.06.2017 года №А-А74-376 нарушений обязательных требований законодательных нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов Российской Федерации, Вам предписывается устранить следующие нарушения:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Статья, пункт нормативного правового акта	Срок устранения нарушений
1.	Присвоение 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу, проводит лицо, не имеющее 3 группы по электробезопасности.	ПТЭЭП 1.4.4	30.12.2017 г.
2.	На дверях вводного распределительного устройства 0,4 кВ (электрощитовая подвал) отсутствуют наименование распределительного устройства.	ПТЭЭП 2.2.20, ПУЭ 4.1.3	30.12.2017 г.
3.	На предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки (ВРУ 0,4 кВ).	ПТЭЭП 2.2.20, ПУЭ 3.1.7.	30.12.2017 г.
4.	Отсутствует подключение PEN проводника питающей линии к зажиму или шине нулевого защитного РЕ проводника (ВРУ 0,4 кВ).	ПУЭ 1.7.135, 4.1.22	30.12.2017 г.
5.	Отсутствует присоединение нулевых рабочих проводников внешних кабелей на PEN-шину вводного распределительного устройства 0,4 кВ.	ПУЭ 4.1.22	30.12.2017 г.
6.	В ВРУ 0,4 кВ подключение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников выполнено не под отдельные контактные зажимы	ПУЭ 6.1.44	30.12.2017 г.
7.	На распределительном щите (ЩО 0,4 кВ) отсутствует наименование распределительного устройства, предупреждающие плакаты и знаки установленного образца.	ПТЭЭП 2.2.20, ПУЭ 4.1.3	30.12.2017 г.
8.	На щите сети освещения (ЩО 0,4 кВ) отсутствуют наименования электроприёмников, получающих питание от соответствующих автоматических выключателей.	ПТЭЭП 2.12.5	30.12.2017 г.
✓ 9.	Линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприёмников, выполнены двухпроводными, без нулевого защитного – РЕ проводника.	ПУЭ 7.1.36, 1.7.132	30.12.2017 г. 30.08.2018.
✓ 10.	Штепсельные розетки для переносных электроприёмников установлены без защитного контакта для присоединения РЕ проводника (кабинеты, группы, кухня).	ПУЭ 6.6.24	30.12.2017 г. 30.08.2018.
✓ 11.	Цепи штепсельных розеток, расположенные в помещениях с повышенной опасностью (токопроводящие полы) не защищены устройствами защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА (прачечная, пищеблок, холодильники, санузлы в группах).	ПУЭ 1.7.151, 7.1.48	30.12.2017 г. 30.08.2018.
12.	Штепсельные розетки в помещениях для пребывания детей (группы) установлены на высоте менее 1,8 м.	ПУЭ 6.6.30	30.12.2017 г.
13.	На отходящей линии (кухня) установлены аппараты защиты не соответствующие току нагрузки и не обеспечивающие селективность действия защиты (линия, питающая розетки от автомата плиты).	ПУЭ 3.1.4, 3.1.8, 1.7.57, 7.1.24	30.12.2017 г.
- 14.	Не выполнена система дополнительного уравнивания потенциалов (кухня), соединяющая между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного оборудования и сторонние проводящие части (разделочные столы, мойки).	ПУЭ 1.7.83	30.12.2017 г.
- 15.	Не устранены замечания отражённые в протоколах испытания электрооборудования от 27.07.2016 года.	ПТЭЭП 1.2.2	30.12.2017 г.
- 16.	Токоведущие части электроустановки доступны для случайного прикосновения (кухня).	ПУЭ 1.7.49 ПТЭЭП 2.2.4	30.12.2017 г.

*Исполнение в срок*

17.	Не приняты меры препятствующие появлению наведённого напряжения в кабельных линиях 0,4 кВ неиспользуемых, находящихся на повреждении или резервных (кухня).	ПТЭЭП 2.4	30.12.2017 г.
18.	Не демонтированы неиспользуемое электрооборудование, электропроводка.	ПТЭЭП 2.2.17	30.12.2017 г.
19.	Отсутствует опознавательный знак заземляющего проводника на здании.	ПУЭ 1.7.118.	30.12.2017 г.
20.	Не выполнено цветовое обозначение заземляющего проводника чередующимися продольными полосами жёлтого и зелёного цветов.	ПУЭ 4.1.5, 1.1.28, 1.1.29	30.12.2017 г.

О выполнении предписания известить в наш адрес в сроки, указанные в предписании лицу выдавшему предписание, уведомлением об исполнении предписания по адресам:

692922, Приморский край, г. Находка, ул. Пограничная 25, факс/тел. (4236) 631006, 631068.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение 10 календарных дней со дня получения вышестоящему должностному лицу (г. Владивосток, ул. Светланская, 165, тел 226-95-93) либо в суд.

Предупреждаем, что за невыполнение данного предписания предусматривается ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента подписания и подлежит обязательному исполнению в установленные сроки со дня его вручения или получения.

Об ответственности за невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), предупрежден, с предписанием ознакомлен, предписание получил:

заведующий МБДОУ «Детский сад «Берёзка» НГО  
Егерва Лариса Ивановна



подпись

02 июня 2017 г.

Государственный инспектор отдела  
энергетического надзора по Приморскому краю

*(Handwritten signature)*  
подпись, штамп

№3 Государственный инспектор Дальневосточного управления Ростехнадзора Фамилия, подпись <b>Ваняков А.В.</b>
---

Сведения о порядке направлении предписания в адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, учреждения, организации, иного юридического лица, должностного лица, граждан РФ и иностранных граждан: квитанция № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2017 года \_\_\_\_\_

подпись

должность, Ф.И.О представителя Ростехнадзора

Сведения об отказе в получении законного предписания: \_\_\_\_\_

подпись уполномоченного должностного лица проводившего (их) проверку