



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Находка**

Озерный бульвар, д.11, г. Находка, 692928

тел/факс: (4236) 74-32-62 E-mail nakhodka@pkprn.ru <http://www.25.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001

ПРЕДПИСАНИЕ № 76

27 июня 2017

г. Находка

Об устранении выявленных нарушений

При проведении планового мероприятия по надзору проводимого по распоряжению Руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю № 734 от 22.05.2017г в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад « Березка» Находкинского городского округа, расположенное по адресу : с. Душкино ул. Беляева ,д.2А (ИНН 2508063332 ОГРН 1042501601009) осуществляющего образовательную деятельность, установлены нарушения законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении требований действующих санитарных правил : ст. 28ч.1 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.15; п. 3.21; п. 5.1; п. 5.5; п.7.7; п. 8.3; п. 9.4; п. 13.1; п. 13.3 п. 5.2; п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 « Санитарно- эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»

С целью устранения выявленных нарушений **предписываю** :

провести мероприятия по устранению выявленных в ходе проверки нарушений санитарного законодательства РФ, в указанные сроки и принять меры в пределах установленной компетенции по улучшению условий воспитания и обучения:

в срок до 01.10.2018г.

- ✓ 1. В медицинском кабинете уmyвальную раковину обеспечить подачей горячей воды (основание п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13)
- ✓ 2. приобрести 3 цельнометаллических производственных стола для пищеблока (основание п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13)
- ✓ 3. В овощном цехе установить уmyвальную раковину для рук (основание п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13)
- ✓ 4. Обеспечить выравнивание асфальта на территории. (основание п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13)
- ✓ 5. Провести ограждение отопительных приборов в спальне младшей группы (основание п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13)
- ✓ 6. Заменить линолеум в игровой младшей (основание п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13)
- ✓ 7. В старшей группе для искусственного освещения установить один тип светильников (основание п. 7.7 СанПиН 2.4.1.3049-13) .
8. В помещении для хранения овощей выполнить облицовку стен ,материалами подвергающимися мытью и дезинфекции(основание п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13)
9. В помещении для хранения овощей выполнить облицовку пола материалами, подвергающимися мытью и дезинфекции(основание п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13)

10. в помещении для хранения овощей провести инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов (не предусмотрена конструкция дверей, обеспечивающих самостоятельное и плотное закрывание дверей; устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках; защиту порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами)(основание: п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Березка» Находкинского городского округа, расположенного по адресу Приморский край, : с. Душкино ул. Беяева, д.2А

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке

Непредставление или несвоевременное представление информации в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка, а равно представление информации не в полном объеме или искаженном виде, влечет административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. №195-ФЗ.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет административную ответственность в соответствии со ст.19.5 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. №195-ФЗ.

Главный специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Приморскому краю в г. Находке
должностное лицо

подпись

Е.М.Костенецкая
фамилия, имя, отчество

Один экземпляр предписания получил

(подпись)
(расшифровка подписи)